

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 23 » декабря 20 22 г. № 26-012-2022/0075pc/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 28 «Ручеёк» с. Шангала, ИНН 2617011831, Ставропольский край, Петровский
район, с. Шангала, ул. 60 лет Октября, д. 38.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-012-2022/0075pc
от «10» декабря 2022 года в период:

с: « 13 » декабря 20 22 г. 10 час. 00 мин.

по: « 13 » декабря 20 22 г. 11 час. 00 мин.

с: « 23 » декабря 20 22 г. 14 час. 00 мин.

по: « 23 » декабря 20 22 г. 15 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому
городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю Барнаш Петром Владимировичем,
лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в рамках осуществления федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
№ 10001495160

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

- 1) Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 28 «Ручеёк» с. Шангала – Ефимова Евгения Геннадьевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада второй этаж и подвальное помещение оборудовать автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей при пожаре.	Статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 18 приложения А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; пункт 6 приложения № 3 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	20.06.2023 г.	
2	Систему пожарной сигнализации в здании детского сада смонтировать с проектным решением.	Статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.06.2023 г	
3	Проложенный кабель системы пожарной сигнализации заменить на соответствующий нормативным документам	Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 31565-2012. СП 6.13.130-2013	20.06.2023 г	
4	Привести в соответствие алгоритм принятия решения о пожаре.	Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4 СП 484.1311500.2020	20.06.2023 г	
5	Деление объектов на зоны контроля пожарной сигнализации привести в соответствие с нормативной документацией.	Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.3.3; СП 484.1311500.2020	20.06.2023 г	
6	Приборы приемно-контрольных пожарных и приборы пожарных управлений привести в соответствие с нормативной документацией.	Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.12 СП 484.1311500.2020	20.06.2023 г	
7	Линии связи между компонентами системы пожарной автоматики выполнить с обеспечением автоматического контроля их исправности.	Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.17, п. 6.3.4 СП 484.1311500.2020	20.06.2023 г	
8	В коридоре на 1-ом этаже в младшей группе, на пути эвакуации демонтировать напольное покрытие полов (ковровое покрытие) применяемое без технической документации отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса	Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 25 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	20.06.2023 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
9	В здании детского сада перевесить огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса.	Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.409 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	20.06.2023 г	
10	На путях эвакуации из младшей группы демонтировать напольное покрытие – линолеума ПВХ без технической документации отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности.	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.06.2023 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 28 «Ручеёк» с. Шангала.

Ефимова Евгения Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя))

Дознаватель ОНД и ПР
по Петровскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
лейтенант внутренней службы
Барнаш Петр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.